

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Chrudimi.

Č.j. VLHZ/233.2/-/77/H

Chrudim 10.4.1977.

Městský národní výbor
Chrudim

R O Z H O D N U T Í

o schválení a uvedení do trvalého provozu dokončené stavby "Vodovodní přípojka pro restauraci Kometa".

Dne 19.4.1977 bylo provedeno místní řízení za účelem schválení a uvedení do trvalého provozu dokončené výše uvedené stavby s tímto zjištěním:

1/Popis provedených prací: vodovodní přípojka pro restauraci "Kometa" je napojena na výtlačný řád LPE Ø110mm, který vede od ČS v ciziněckém středisku Transporty do Rabštejnské Lhoty. Přípojka má Ø 63 mm rPE délky 240 m. Směrově vede přes polní cestu (protlakem současně s výtlačným řádem), lomí se v poli a pokračuje vedle cesty až ke "Kometě", kde se opět pravouhle lomí a jde do sklepa.

2/Změny proti projektu: nebyly prováděny.

3/Závady a nedodělky: Dokončit terénní úpravy povrchu nad výkopem v polní trati a u "Komety" na překopu.

Termín: do konce června 1977

4/Plnění podmínek rozhodnutí: Stavba byla povolena dne 31.12.1976 odborem VLHZ ONV Chrudim pod č.j. Vod/76/H. Podmínky stanovené investo- rovi v tomto rozhodnutí byly splněny, nedošlo k žádným závažným zje- ním.

V Ý R O K

a/Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Chrudim na základě provedeného řízení a podle § 10 zákona č.130/74 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství

s c h v á l u j e

dokončenou stavbu "Vodovodní přípojka pro restauraci Kometa" za splnění těchto podmínek:

1/V termínu do konce června 1977 budou odstraněny nedodělky pod bodem č.3.

b/Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Chrudim

podle § 9 vodního zákona č. 138/73 Sb. a podle příkazu ministerstva a bývalého ministra ZLVH zveřejněného ve Věstníku MZLVH částka 23 a 24/62 poř. č. 57 a ve smyslu § 26 vl. nař. č. 8/56 Sb. ve znění vyhlášky č. 243/57 Sb.

p o v o l u j e

investorovi - Měst. NV Chrudim - uvedení stavby "Přípojka vody pro restauraci Kometa" do trvalého provozu za splnění následujících podmínek:

- 1/Provozovatel stavby - VěVaK závod 03 Chrudim - je povinen udržovat vybudované zařízení v řádném technickém a provozuschopném stavu a dodávat do spotřebiště zřarovně nezávadnou pitnou vodu.
- 2/Vodovodní potrubí bude před zahájením provozu jednorázově desinfikováno.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru VLHZ VČ KNV v Hradci Králové, podáním u téhož odboru ONV v Chrudimi.

Rozhodnutí obdrží: OHS Chrudim

VěVaK závod 03 Chrudim -2x

Vedoucí odboru VLHZ ONV:
ing. K l u b e c Václav.

