

Ing. arch. Lukáš Pavlík  
Bratraců Veverkových 396  
530 02 Pardubice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 208/TD/14

Vyřizuje: Blanka Vlčková

Tel./mob.: 469669934/603899804

E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 14. 3. 2014

**Věc: Chrudim – vodovodní přípojka pro objekt Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra – souhlas s napojením; vyjádření k existenci sítí**  
(předloženo: PD)

S napojením výše uvedené stavby na veřejný vodovod PVC 110 ve správě VS Chrudim, a.s. souhlasíme. Vodovodní přípojka je navržena tak, aby splnila podmínky pro zřízení požárního hydrantu (DN 100). Technické řešení vodovodní přípojky bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno s provozem VS Chrudim, a.s. v Chrudimi. Montáž vodovodní přípojky provedou pracovníci příslušného provozu VS Chrudim, a.s., zemní práce si zajistí investor.

Při provádění zemních nebo jiných prací v rámci výstavby nové přípojky, které by mohly poškodit stávající vodovodní řad, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k jeho poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem (pan Prokeš 603899830).
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního řadu v naší správě (pan Sýkora 603899831). (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
3. Proveďte vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".



**VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
technické oddělení  
technická dokumentace -33-

Ing. Václav Kloboučník  
vedoucí technického oddělení  
*V. Kloboučník*

Na vědomí: provoz Chrudim

Příloha: informativní zákres sítí

